PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: K Sokolovně, 349 / 12
PSČ, místo: 503 41, Hradec Králové
K.ú., parcelní č.: Slatina u Hradce Králové (726583), 479
Typ budovy: Budova pro vzdělávání
Celková energeticky vztažná plocha: 2221 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.03	W/(m²·K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	278	kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	378	kWh/(m²·rok)	F
Vytápění	358	kWh/(m²·rok)	F
Chlazení			-
Nucené větrání			-
Úprava vlhkosti			-
Příprava teplé vody	3.53	kWh/(m²·rok)	C
Osvětlení	16.0	kWh/(m²·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Michael Moravec
Osvědčení č.: 2170
Kontakt: moravec@penb.online

Ing. MICHAEL MORAVEC – do seznamu energetických specialistů pod číslem 2170 – Energetický specialista

Ev. č. průkazu: 858337.0
Vyhotoveno dne: 12.06.2026
Podpis:

Ing. Michael Moravec